



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – emercom@atknet.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Котласа и Котласского района Архангельской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Архангельская область, г. Котлас ул. Карла Маркса, дом 6

тел. 3-13-88, 2-64-54 E-Mail- ogpn09arh@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 18/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору Муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Ярыгиной Светлане Анатольевне

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Котласа и Котласского района по пожарному надзору Васюкова А.И. № 18 от 29.12.2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

«22» января 2015г. с 10 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут

«30» января 2015г. с 14 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

проведена проверка: Здания школы Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (сокращенное наименование: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»).

по адресу: Архангельская область, г.Котлас, ул. Кедрова, 9

совместно с: директором МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» Ярыгиной Светланой Анатольевной, заместителем директора по АХЧ Кузнецовой Татьяной Рудольфовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено дублирование сигналов от автоматической системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (не подключен к программно-аппаратному комплексу «Стрелец-Мониторинг») - ч.7 ст.83	Ст. 83 п.1п.п3) Федерального закона ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.	01.09.2016г.	

<p>№123-ФЗ, п.14.4, п. А9 приложения А СП 05. 13130. 2009; п. 12 НПБ 110-03.</p>	<p>Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены:</p> <p>(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)</p> <p>3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения;</p> <p>п. 12 НПБ 110-03. Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы, определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей.</p>	
--	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Котласа и
Котласского района Архангельской области
по пожарному надзору Старцева Н.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

«30» января 2015 года

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»

Ярыгина С.А.
(должность, Ф.И.О.)

«30» января 2015 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору